

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за май 2020г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			отключения	включения					
1	ВЛ-6кВ Ф.3-30	6	2020.05.24 04:06	2020.05.24 05:18	1,20	1319	Не выявлено	Произведен осмотр ВЛ-6кВ Ф.3-30, выполнено РПВ	9

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за май 2020 г. кВт/ч	1319 кВт/ч
---	------------

И. о. начальника ОДО И.Б. Вафин Вафин И.Б.