

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за апрель 2020г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			отключени я	включени я					
1	ВЛ-6кВ Ф.7 от РП-2	6	07.04.2020 09:23	07.04.2020 11:23	2	361	ВЛ-6кВ Ф.7 от РП-2 поврежден РВО-6 фазы «А» на оп. №61 на ТП-10	ВЛ-6кВ Ф.7 от РП-2 отсоединен поврежденный РВО-6	2
2	КЛ-6 кВ ф.4-25	6	23.04.2020 11:50	23.04.2020 12:00	0,17	1601	Поврежден КЛ-6 кВ ф.4-25 от РП-2 до ТП-34	Потребители запитаны по резерву от ф.3-26	8

Итого: Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за апрель 2020 г. кВт/ч	1962 кВт/ч
--	------------

Начальник ОДО



Каримов И.М.