


Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности ПО «УЭС»
 АО «БЭС» за ноябрь 2025г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	КЛ-6 кВ ф.4-25	6	20.11.25 12-10	20.11.25 12-35	0,42	1473	Повреждение КЛ- 6 кВ	Запитаны по резервной схеме	6

Итого:	1473кВт/ч
Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за ноябрь 2025 г. кВт/ч	

Начальник ОДО  И.М.Каримов.