

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности ПО «УЭС» за февраль 2026 г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии и кВт * ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество пострадавших тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6кВ Ф21-13	6кВ	19.02.2026г 16-25	19.02.2026г 18-15	1,83	1599	Поврежден концевая муфта	Повреждения устранен	15

Итого: 1599 кВт/ч  
 Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за февраль 2026 г. кВт/ч

Начальник ОДО



И.М.Каримов.