

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "Учалинские электрические сети"

_____ Ф.Ф.Давлетгареев
"_____" "_____" 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
РП-1 замена ячейки №6

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтаж				
Замена				
1	Демонтаж. Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	1 шт.	1	
2	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	1 шт.	1	
3	Демонтаж. Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ²	100 м	0,15	
4	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ²	100 м	0,15	
ПНР				
5	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 11 кВ	1 шт.	1	
6	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ	1 шт.	1	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
7	КСО-285	шт	1	
8	Кабель КВВГ 10х1,5 мм ²	м	15	

Составил: _____ А.А.Зарипов
(должность, подпись, расшифровка)