

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «Учалинские электросети»

А.А. Самигуллин

« » _____ 2022 г

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Наименование объекта: Электроснабжение центральной котельной 2КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-130

Планируемый вид ремонта: _____
(капитальный, текущий, модернизация, реконструкция).

Сроки проведения работ по утверждённому графику: 2022 год

Фактические сроки выполнения работ: _____

№пп	Выявленные дефекты	Объём дефектов	Необходимые материалы и работы по устранению дефектов	Примечания, Сроки устранения
			Замена КЛ-6кВ	
			Материалы:	
		2 шт.	Муфта КВТп-10-70/120	
		2 шт.	Муфта КНТп-10-70/120	
		520 м.	Кабель ААШв-3х120 (2 нитки)	
			Работы	
		4	Монтаж концевых муфт	
		520	Прокладка кабеля по эстакаде (2 нитки по 260м)	
			Дополнительно	
		4 измерения	Измерение сопротивления изоляции КЛ-6 кВ с помощью мегаомметра	
		2 испытание	Испытание повышенным напряжением КЛ-6 кВ	

Ведомость составил:

Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА



Музафин Р.Ф.