

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Наименование объекта: РП-1 замена яч.3 и яч.4

Планируемый вид ремонта: инвестиционная программа

(капитальный, текущий, модернизация, реконструкция).

Сроки проведения работ по утверждённому графику на текущий год: _____

Дата проведения работ фактическая: 2022

№пп		Выявленные дефекты	Работы по устранению дефектов	Объём	Необходимые материалы	Примечания, Сроки устранения
РУ-6 кВ						
1.	Яч. 3	Физический износ выключателя	Демонтаж ячейки	1 шт.	КСО-IX	
			Монтаж ячейки	1 шт.	КСО-285-3	
2.	Яч. 4	Физический износ выключателя	Демонтаж ячейки	1 шт.	КСО-IX	
			Монтаж ячейки	1 шт.	КСО-285-3	

Начальник участка ТП и РП Сабирьянов Р. Г.

