

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "Учалинские электрические сети"

Ф.Ф.Давлетгареев

" " 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
Замена РУ-0,4кВ ТП-8

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. РУ-0,4кВ				
1	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм	1 шт.	7	
2	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм	1 шт.	8	
3	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1	1 шт.	10	
4	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	6	
5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	1	
6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм ²	100 шт.	0,24	
7	Демонтаж. Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм ²	100 м	0,21	
8	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм ²	100 м	0,24	
9	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали	1 т	0,05967	
10	Нанесение надписей по трафарету (прим.)	100 м ² отдельн.пов ерхности	0,0311	
Раздел 2. Материалы				
11	Выключатель авт.250А	шт	1	
12	Гильза изолированная соединительная МJPВ 16 CG	шт	4	
13	Диск отр. 150*1.6*22.23	шт	5	
14	Зажим анкерный ПА 54-1500	шт	2	
15	Зажим ПА 2-2	шт	4	
16	Изолента ПВХ 15ммм	шт	3	
17	Изолятор силовой SM 76	шт	10	
18	Наконечник ТА 70	шт	24	
19	Трансформатор тока ТТИ-30 200/5	шт	6	
20	Уголок 45*45 длина, 6м	м	6	
21	Уголок 63*63	м	9	
22	Щит ЩО-1	шт	3	
23	Щит ЩО-2	шт	4	
24	Щит ЩО-3	шт	1	

Составил: _____ Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: _____ Р.Г.Сабириянов
(должность, подпись, расшифровка)