

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "Учалынские электрические сети"

А.А.Самигуллин

" 2024 г.



ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  
ТП-34 замена трансформаторов

| №<br>пп                           | Наименование   | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|-----------------------------------|--|----------|------|------------|
| 1                                 | 2  | 3        | 4    | 5          |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |  |          |      |            |
| 1                                 | Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т               | 1 шт.    | 2    |            |
| 2                                 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т                         | 1 шт.    | 2    |            |
| 3                                 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт.    | 2    |            |
| Раздел 2. Материалы               |  |          |      |            |
| 4                                 | Трансформатор ТМГ 400/6-0,4 зав. №2401ЖГ050  | шт       | 1    |            |
| 5                                 | Трансформатор ТМГ 630/6-0,4 зав. №24053Г497  | шт       | 1    |            |

Составил: И.о. начальника участка ТП и РП \_\_\_\_\_ Р.И.Ибатуллин  
(должность, подпись, расшифровка)