

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "Учалинские электрические сети"

Ф.Ф.Давлетгареев

" " 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

РП-1 замена ячейки №6

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтаж				
Замена				
1	Демонтаж. Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	1 шт.	1	
2	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	1 шт.	1	
ПНР				
3	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 11 кВ	1 шт.	1	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
4	Диск отрезной 125*1,2*22,23	шт	14	
5	Ячейка КСО-285	шт	1	

Составил: Начальник участка ТП и РП _____ А.А.Зарипов
(должность, подпись, расшифровка)