

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за февраль 2021г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6кВ ф. 26-32	6	23.02.21 15-18	23.02.21 17-38	2,33	636	Короткое замыкание на ВЛ-6кВ	Перетяжка ВЛ-6кВ	7
2	ВЛ-6кВ ф. 26-09	6	23.02.21 16-30	23.02.21 18-30	2,00	80	Поврежден изолятор	Заменен изолятор	1
3	ВЛ-6кВ ф. 21-13	6	24.02.21 01-30	24.02.21 04-09	2,65	1659	Земля	РПВ	15

Итого: Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за февраль 2021 г. кВт/ч	2375кВт/ч
---	-----------

И. о. начальника ОДО  Вафин И.Б.